

Fra: Jesper Bauer Hvillum [<mailto:jeshv@kolding.dk>]

Sendt: 23. september 2016 12:52

Til: Else Bossen <ebos@sonderborg.dk>

Emne: Termografering

Hej Else

Tak for sidst ☺

Her kommer lidt om hvordan vi griber termografering an.

Sikkerhedstjek af el-installationer i kommunale bygninger

15-08-2016

Fremover vil el-installationerne i alle kommunens bygninger blive underkastet et regelmæssigt sikkerhedstjek. Formålet er at forebygge brand og el-ulykker.

Økonomiforum har besluttet at bruge en del af kommunens forsikringspulje til el-termografering. Ved hjælp af et særligt kamera, som kan måle temperaturforskelle, vil el-tavler og andre el-installationer nu blive tjekket.

"Vi går bl.a. efter overbelastninger i eltavlerne, som kan føre til overophedning og kortslutninger," forklarer Kim Vitved Svennum fra Risikostyring og Fleet Management.

"Man kan ikke med det blotte øje konstatere den slags problemer. Men på de infrarøde billeder taget med et termografikamera vil overophedning fremstå klart. Herefter kan man udbedre problemet og på den måde forebygge brand- og el-ulykker."

Tidligere er enkelte af kommunens ejendomme blevet el-termograferet, men nu bliver sikkerhedsarbejdet sat i system, og fremover vil alle kommunale bygninger blive el-tjekket med intervaller på et-fem år.

De første 20 sikkerhedstjek er blevet foretaget af virksomheden Kemp & Lauritzen, der er certificeret til at foretage el-termografering. De første screeninger har bl.a. vist, at der i flere af kommunens ældre ejendomme findes el-tavler, som ikke er afdækket og/eller aflåst. Der er også konstateret mindre spændingsproblemer og fundet stikkontakter, som ikke lever op til de nuværende sikkerhedskrav.

I den rapport, som udarbejdes efter hvert besøg, bliver eventuelle fejl vurderet og inddelt i kategorier alt afhængig af, hvor hurtigt fejlen skal udbedres.

I alt findes der omkring 200 kommunale bygninger. Lederen får i god tid besked om sikkerhedstjekket, som består af termografering af specielt el-tavler samt en visuel gennemgang af bygningens el-installationer.

Venlig hilsen

Jesper Hvillum
Risikokoordinator



Kolding Kommune

Centralforvaltningen
Indkøb og Forsikring

Nytorv 11
6000 Kolding

Telefon 79 79 41 04
Mobil 40 19 17 04

E-mail jeshv@kolding.dk
EAN 5798005368038

KOLING
VI DESIGNER LIVET